



Úřad práce České republiky Kontaktní pracoviště Uherský Brod

Adresa objektu: Bož. Němcové 2535, 688 01 Uherský Brod

Kontakty

-  +420 950 170 080
-  IDDS: qcvzpyu
e-podatelna: podatelna.uh@uradprace.cz
-  www.uradprace.cz

Popis objektu

Objekt je využíván jako administrativní budova sloužící pro výkon činnosti ÚP ČR – 1 a 2 podlaží, soukromá společnost Centis spol. s r. o. - 3 podlaží, komerční prostory - 4 podlaží.

Objekt je veřejnosti přístupný.

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Jedná se o 5 podlažní zděnou budovu. Budova stojí v ulici Bož. Němcové na jedné z hlavních ulic města Uherský Brod. Budova je přístupná z vedlejší místní komunikace se zpevněným povrchem. Budova stojí na svažitém terénu. Budova stojí v řadové zástavbě provozních a obytných domů.

Vstup

Povrch komunikace u vstupu do budovy je tvořen žulovou chodníkovou dlažbou s mírným příčným i podélným sklonem.

Hlavní vstup do budovy je bezbariérový, v úrovni chodníku, s automatickými jednokřídlými dveřmi celkové průchozí šířky 120 cm, a dále bočními automatickými jednokřídlými dveřmi celkové průchozí šířky 100 cm. Zádveří za hlavním vstupem je jednoúrovňové, tvořeno dělicím prostorem, za kterým se nachází automatické dvoukřídlé dveře celkové průchozí šířky 180 cm, následuje prostorná chodba, do které vyústí jednotlivé kanceláře ÚP ČR z pravé i levé strany.

V půli chodby vpravo se nachází vstup do výtahu, vlevo je přístup ke schodišti. Jednotlivá podlaží jsou vertikálně propojena vnitřním schodištěm, výtah propojuje prostory mezi podzemím, přízemím a jednotlivými podlažími. Výtah není evakuační. Schody jsou označeny pro únikový východ.

Interiér

V přízemí se nacházejí jednotlivé kanceláře ÚP ČR, archiv, WC pro zaměstnance a společné WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. Všechny průchody do kanceláří jsou 87,5 cm. Přechody z chodby do kanceláří jsou bezbariérové.

Dveře místnosti sociálního zařízení jsou šířky 60 cm.

V podlaží se nacházejí kanceláře ÚP ČR, WC pro zaměstnance. Jednu kancelář obývá MÚ UB, odbor sociální. Všechny průchody do kanceláří jsou 87,5 cm. Přechody z chodby do kanceláří jsou bezbariérové. Dveře místností sociálního zařízení jsou šířky 60 cm. 3 a 4 podlaží není pro veřejnost přístupné, jedná se o komerční prostory.

Výtah

Bezbariérový přístup do budovy pro imobilní je zajištěn výtahem v přízemí v chodbě vpravo. Rozměry osobního výtahu jsou 110 cm x 136 cm s dveřmi průchozí šířky 80 cm. Kabina je vybavena madlem na zadní stěně (spodní hrana výška 87 cm). Sklopné sedátko je k dispozici napravo. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max 104 cm. Výška ovladačů uvnitř klece je 110 cm – 138 cm.

Hygienické zázemí

Místnost WC pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází v přízemí uprostřed chodby – čekárny pro klienty vpravo. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Šířka dveří je 90 cm, místnost má rozměry - šířka 297 cm, hloubka 236 cm. Přístup k míse z pohledu od vstupu do místnosti je naproti. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 126 cm). Toaletní mísa je opatřena jedním sklopným a jedním pevným madlem. WC je společné pro všechny.

Parkování

Objekt nedisponuje vlastní parkovací plochou pro vozidla klientů. Pro parkování lze využít placené parkoviště před budovou.

Fotodokumentace

