



Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Českých Budějovicích
KoP Kaplice

Adresa objektu Kostelní 124, 382 41 Kaplice

Kontakty

-  +420 950 110 202
-  IDDS: ifdzpj7
e-podatelna: podatelna.ck@uradprace.cz
-  www.uradprace.cz

Popis objektu

Objekt je využíván jako administrativní budova sloužící pro výkon činnosti ÚPČR. Má jedno podzemní podlaží, přízemí a dvě nadzemní podlaží.

Objekt je veřejnosti přístupný.

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup

Hlavní vstup do budovy je situován s úrovní přilehlého chodníku.

Za hlavním vstupem do budovy se nachází zádveří, na které navazuje vstup do budovy, za kterým se nachází schodiště se třemi schody. V zádveří se též nachází nájezdová rampa se sklonem cca 6 % která umožňuje osobám s omezenou schopností pohybu samostatný přístup bez nutnosti asistence. Případnou pomoc a obsluhu zajišťuje přítomný personál úřadu. Personál poskytuje rovněž osobní asistenci při orientaci a pohybu v budově. Vstupní dveře se otevírají manuálně. Budova nemá boční ani zadní vstup.

Interiér

Budova má přízemí a celkem dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, přičemž podzemní podlaží není veřejnosti přístupné.

Veřejně přístupná podlaží přízemí a 1.– 2. NP zahrnují čekárny, kanceláře pro odbavení klientů, hygienická zázemí a další administrativní a provozní prostory. První nadzemní podlaží

je rozděleno jedním schodem.

Komunikační trasy v rámci jednotlivých částí podlaží jsou rovné, s průchozí šířkou minimálně 90 cm.

Vnitřní prostory jsou přehledné, orientace v budově je zajištěna pomocí orientačních tabulí a piktogramů, umístěných ve výšce přístupné i osobám na vozíku.

Vodící linie pro osoby se zrakovým postižením nejsou instalovány. Na požádání je poskytována osobní asistence personálem.

Výtah

Budova není vybavena výtahem

Hygienické zázemí

Ve všech veřejně přístupných podlažích se nacházejí oddělené toalety pro ženy a muže.

Objekt nedisponuje toaletou upravenou pro osoby s omezenou schopností pohybu. Toto zařízení neodpovídá požadavkům normy pro bezbariérovost – např. výškového umístění zařízení nebo rozmístění madel.

Dále objekt disponuje standardními toaletami pro veřejnost pro ženy a muže.

Parkování

V bezprostřední blízkosti objektu jsou k dispozici dvě veřejně přístupná parkovací místa, která jsou určena i pro klienty úřadu, místa nejsou označena pro osoby s omezenou schopností pohybu. Vzdálenost mezi těmito parkovacími místy a vstupem činí přibližně 10 metrů. Přístupová trasa vede přes asfaltový povrch komunikace a bezbariérový přístup z komunikace na chodník s kamennou dlažbou.


Budova zároveň disponuje čtyřmi vlastními parkovacími místy. Tato místa jsou primárně určena pro zaměstnance a služební vozidla a nachází se přibližně 200 metrů od budovy.

Fotodokumentace


Hlavní vstup do budovy



Vchod do budovy




Nájezdová rampa



Schodiště



Čekárna



Schody do patra



Chodba

