



Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Bruntál

Květná 1457/64, 792 01 Bruntál

Kontakty



+420 950 106 111



IDDS: 9m4zpif

e-podatelna: podatelna.br@uradprace.cz



www.uradprace.cz

Popis objektu

Objekt je využíván jako administrativní budova ÚP ČR, Kontaktního pracoviště Bruntál.

Objekt je veřejnosti přístupný.

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup

Povrch komunikace před vstupem do budovy je tvořen asfaltovým kobercem, nájezdová rampa pak betonovou zámkovou dlažbou. Hlavní vstup do budovy z ulice Květná č. p. 64 je bezbariérový. Před vstupem do budovy se nachází 14 schodů. Pro osoby na invalidním vozíku je zde také nájezdová rampa (výškový rozdíl 216 cm překonává rampa o délce 34 m, šířky 135 cm a maximálním sklonu 8,7 %). Vstup do budovy je přes manuálně otevírané dvoukřídlé vchodové dveře průchozí šířky 93 cm při otevření 1 křídla, resp. 170 cm při otevření obou křídel dveří. Ze zádveří se prochází dvoukřídlými kyvnými dveřmi, přičemž každé křídlo je širší 80 cm, do chodby v 1.NP budovy.

Interiér

Ve zvýšeném přízemí (1. NP) za hlavním vstupem se nachází vrátnice. Pro klienty slouží kanceláře v 1. PP – 6. NP budovy. Toalety pro klienty a upravená toaleta pro imobilní se nachází v 1. NP.

Všechna podlaží budovy jsou vertikálně propojena vnitřním schodištěm, samoobslužný výtah propojuje prostory v rozsahu 1. NP až 5. NP. V chodbě v 1. NP před výtahem je na zdi orientační tabule jednotlivých podlaží. Všechny průchody jsou o šíři minimálně 80 cm. Velká část dveří do kanceláří je doplněna prahy o výšce 2 cm. Pokladna je umístěna v 1. PP. Podatelna, zasedací místnost a kancelář ředitele se nachází ve 4. NP.

Výtah

Samoobslužným výtahem (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina š 111 x hl. 139 x v 210 cm) je propojeno 1.-5. NP. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem (horní hrana ve výšce 91 cm) a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 95 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 115 cm.

Hygienické zázemí

V 1. NP budovy se nachází oddělené místnosti klientského WC pro muže a ženy. Dveře místností sociálních zařízení jsou šířky 80 cm. Samostatná místnost WC pro imobilní se nachází v 1. NP budovy. Přístupná kabina WC o šíři 160 cm, hloubka 242 cm je opatřena dveřmi o šíři 90 cm. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se manuálně směrem dovnitř. Přístup k míse z pohledu od vstupu je vlevo. Prostor vedle mísy je omezený (šířka 65 cm). Toaletní mísa je opatřena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Parkování

Pro imobilní osoby je před budovou vyhrazeno 1 parkovací stání, nacházející se 63 m od hlavního vstupu do budovy. Pro vozidla ostatních klientů je před budovou odstavná plocha pro 8 vozidel.

Fotodokumentace



