



Úřad práce České republiky – Kontaktní pracoviště Pelhřimov

Dislokované pracoviště Humpolec Příčná 1525, 396 01 Humpolec

Kontakty



+420 950 145 205



IDDS: cegzpxj

e-podatelna: podatelna.pe@uradprace.cz



www.uradprace.cz

Popis objektu

Objekt je využíván jako administrativní budova sloužící pro výkon činnosti Generálního finančního ředitelství a Úřadu práce ČR.

Objekt je veřejnosti částečně přístupný.

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup

Povrch u vstupu do budovy je tvořen plochou kamennou dlažbou. Kromě schodů vede k hlavnímu vstupu do budovy pevná nájezdová rampa se sklonem 12,5 %. Vstupní dvojité, mechanicky otevírané dvoukřídlé dveře, průchozí šířky 80 cm, jsou otevírané ven. Mezidvevní prostor je široký 140 cm a výrazně komplikuje vstup do budovy imobilním osobám.

Interiér

Objekt je ve vlastnictví České republiky a právo hospodaření vykonává Generální finanční ředitelství. Úřad práce ČR využívá prostory v 1. podlaží v pravém křídle budovy. Pracoviště nedisponuje klientským centrem. Ze vstupní haly se do prostor dislokovaného pracoviště vstupuje dvoukřídlými dveřmi se šířkou otevíraného křídla 100 cm směrem ven. Hned za dveřmi je svažitá pevná rampa se sklonem cca 13 %. Rampa je široká 210 a dlouhá 226 cm. Všechny kanceláře jsou pak přístupné z chodby ve stejné výškové úrovni. Dveře do kanceláří šířky 80 cm jsou doplněny prahy o výšce 2 cm.

Výtah

Pro přístup do prostor pracoviště není možno využít výtah.

Hygienické zázemí

Dislokované pracoviště Úřadu práce ČR nedisponuje toaletami pro veřejnost ani pro imobilní osoby.

Parkování

Objekt nemá vlastní parkovací plochu pro vozidla klientů. Pro osoby s pohybovým omezením jsou v rámci podélných parkovacích stání v ulici Příčná vyhrazena dvě parkovací místa ve vzdálenosti cca 20 m od vstupu do budovy.

Fotodokumentace

Parkovací místa



Vstup do budovy




Mezidveřní prostor



Vstupní hala



Rampa u vstupu na pracoviště



Pohled od vstupu na pracoviště

