



Úřad práce České republiky KrP Jihlava, KoP Bystřice nad Pernštejnem

Adresa objektu Masarykovo náměstí 15, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Kontakty

-  +420 950 177 210
-  IDDS: xc8zp5y
e-podatelna: podatelna.zr@uradprace.cz
-  www.uradprace.cz

Popis objektu

Objekt je využíván jako administrativní budova sloužící pro výkon činnosti ÚPČR. Objekt je veřejnosti přístupný z Masarykova náměstí. Kontaktní pracoviště UP ČR sídlí v administrativní budově v Bystřici nad Pernštejnem. Část úřadu práce sídlí ve (2.NP, a ve 3.NP) Ve vzdálenosti 320 m je nejbližší autobusové nádraží. Ve vzdálenosti 80 metrů je nejbližší autobusová zastávka městské hromadné dopravy osob. Vlakové nádraží je ve vzdálenosti 1,8 km.

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup Povrch komunikace u vstupu do budovy je tvořen mozaikovou chodníkovou dlažbou. Hlavní vstup do budovy je bezbariérový, v úrovni chodníku, s automatickými 2 křídlovými posuvnými dveřmi průchozí šířky 150 cm. Vedlejší vstup s průjezdem do dvora je vyhrazen pouze pro zaměstnance budovy.

Interiér Hned po vstupu do budovy je na zdi umístěn informační systém. Není zde žádný zvukový signál a rovněž není nikde použito Brailovo písmo. Z celkem 4 podlaží jsou veřejnosti přístupna 2 (bez přízemí a suterénu) v těchto úředních hodinách: pondělí (8,00-12,00; 13,00-17,00), úterý (8,00-11,00), středa (8,00-12,00; 13,00-17,00), čtvrtek (8,00-11,00 – výjimka – nutno požit služební zvonek umístěný před dveřmi do patra) a pátek

Všechny průchody jsou 80 cm a širší, s výjimkou hlavního křídla dvoukřídlových dveří (šířka 75 cm) a WC kde je šířka 60 cm. Dveře do kanceláří jsou doplněny prahy 2,5 cm výšky.

Výtah Bezbariérový přístup do budovy pro imobilní je zajištěn osobním výtahem (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm. Spojuje suterén s 3. NP. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.

Kabina je vybavena madlem a zrcadlem. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce 95 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 130 cm. Výťah je opatřen akustickým signálem a tlačítka s popisem Braillovým písmem.

Hygienické zázemí Ve 2NP. a ve 3NP. WC se zárubněmi o šířce 60 cm.

Parkování Pro osoby s pohybovým omezením je možno parkovat na Masarykově náměstí. Vyhrazené místo pro zdravotně postižené je ve vzdálenosti cca 50 m od hlavního vchodu.

Fotodokumentace 1. Vyhrazená parkovací stání



2. Hlavní vstup do budovy





3. Vstup na pracoviště agend zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek

