



Úřad práce České republiky KoP Šumperk

Adresa objektu: M.R.Štefánika 1059/20, 787 01 Šumperk

Kontakty



+420 950 164 111



IDDS: fjkzpyy

e-podatelna: podatelna.su@uradprace.cz



www.uradprace.cz

Popis objektu

Objekt je využíván jako administrativní budova Kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup

Povrch chodníku před vstupem do budovy je tvořen kamennou dlažbou. Hlavní vstup do budovy kontaktního pracoviště je přes nádvoří z ulice Milana Rastislava Štefánika 1059/20, kde je vyhrazeno parkovací místo pro osoby s tělesným postižením. Povrch a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí nekomplikují pohyb na invalidním vozíku. Nad vstupem je umístěn akustický oznamovací systém místa pro nevidomé. Vstup do budovy je přes vchodové dveře, šířka dvevního křídla je 110 cm, které se otevírají manuálně. V případě potřeby je možné přivolat zvonkem ostrahu, která zajistí otevření. Vnitřní dveře, mají průchodnou šířku XXX cm. Vstupní hala s recepcí odděluje vnitřní prostory budovy.

Interiér

Ve vstupní hale, naproti vstupu je pro klienty čekárna a následuje přepážkové pracoviště SSP. V levé části je umístěno regionální vzdělávací centrum. Vpravo je přístup k výtahům a v části čekárny je k dispozici upravená toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu s šířkou vstupu 90 cm, a místnosti WC pro muže a WC pro ženy.

V 1NP až 4NP se nachází kanceláře úřadu práce. Ve 3NP je pak umístěna podatelna a pokladna ÚP. Ve 4NP se nachází oblastní pracoviště UZSVM.

Výtah

Kabina většího výtahu pro 15 osob má automaticky otevírané dveře šířky 90 cm, (kabina šířka 125 cm, hloubka 190 cm) je vybavena madlem a sklopným sedátkem. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 95 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 112 cm. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.

Hygienické zázemí

Přístupná kabina (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 240 cm) se nachází v přízemí. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný. Toaletní mísa je opatřena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Parkování

Nejbližší vyhrazené parkovací stání se nachází před budovou v ulici Milana Rastislava Štefánika. K dispozici je jedno parkovací stání.

Fotodokumentace

Vyhrazené parkoviště




Přístup k hlavnímu vchodu



Hlavní vstup




Recepce – vstupní hala



Čekárna - vstupní hala



WC - přízemí



Výtahy – vstupní hala

