



Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Havířov

Junácká 1632/3, 736 01 Havířov – Podlesí

Kontakty

-  +420 950 126 091 Nepojistné sociální dávky
+420 950 126 085 Zaměstnanost
-  IDDS: ab7zpn
e-podatelna: podatelna.ka@uradprace.cz
-  www.uradprace.cz

Popis objektu

Objekt je využíván jako administrativní budova sloužící pro výkon činnosti ÚPČR.

Objekt je veřejnosti přístupný.

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup

Pro přístup do budovy je možno využít chodník nebo příjezdovou cestu, která je z litého asfaltu kombinovaná se zámkovou dlažbou vedoucí až k hlavnímu vchodu do budovy, stejně tak jako k vedlejšímu vstupu do budovy. Na parkovišti u příjezdové cesty je vyhrazeno 1 parkovací místo pro zdravotně postižené osoby.

Zadní vchod do budovy je služební a je vyhrazen pouze pro zaměstnance a současně slouží jako únikový východ.

Prostory před hlavním i vedlejším vstupem do budovy jsou bezbariérové na úrovni terénu bez výškových rozdílů.

Interiér

Hlavní přístup do budovy je opatřen mechanicky otevíratelnými dveřmi průchozí šířky 105 cm. Mechanické dveře, které vedou do vestibulu a k centrálnímu schodišti mají rovněž šířku 105 cm. U obou dveří se nachází prahy ve výšce 2 cm. Centrální schodiště umístěné ve vestibulu budovy vedoucí do přízemí k WC a výtahu je opatřeno schodišťovou plošinou. Schodiště vedoucí do 1. nadzemního podlaží a k výtahu je rovněž opatřeno schodišťovou plošinou. Obsluha obou plošin je zajištěna zaměstnanci ostrahy.

Vedlejší přístup do budovy je bezbariérový, opatřený automatickými dvoukřídlými dveřmi průchozí šířky 146 cm. Automatické dveře vedou přímo k bočnímu schodišti a k druhému výtahu ve vertikále budovy.

Záležitosti **imobilních a zdravotně postižených osob, osob s omezenou schopností pohybu a orientace** lze vyřizovat z chodeb na 1. NP pouze částečně, od 2. do 4. NP jsou přístupné jednotlivé kanceláře s šířkou dveří 80 cm. Vstupy do kanceláří č. 13 v 1. NP a č. 119 v 2. NP jsou doplněny zvýšenými prahy (výška 2–3 cm). Vzhledem k absenci bezbariérového řešení vstupu k pokladnám a boxům sloužícím k vyřízení

záležitostí týkajících se agendy NSD II. v 1. NP by bylo vhodné zajistit některou ze zvláštních pomůcek (plošina).

Výtah

Pro vertikální pohyb po budově slouží výtahy, které nejsou evakuační. Imobilní a zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou odbavovány v 1. NP až 4. NP.

Manipulační prostor před výtahy je dostatečný. Osobní výtah je o rozměru kabiny 114 cm x 162 cm s dveřmi průchozí šířky 90 cm, nosnost kabiny 900 kg pro 12 osob, výtah má madla a sklopné sedátko. Ovladač na nástupním místě je ve výšce 110 cm, max. výška ovladačů uvnitř výtahu je 135 cm. Druhý osobní výtah je o rozměru kabiny 125 cm x 158 cm s dveřmi průchozí šířky 95 cm, nosnost kabiny 680 kg pro 8 osob, k dispozici má madlo a sklopné sedátko. Ovladač na nástupním místě je ve výšce 104 cm, maximální výška ovladačů uvnitř výtahu je 130 cm. Tlačítka jsou opatřeny znaky pro nevidomé.

Hygienické zázemí

Pro klienty je v přízemí umístěno WC pro muže a WC pro ženy. Samostatná místnost bezbariérového WC pro zdravotně postižené osoby je k dispozici ve 2. NP. Dveře do WC jsou šířky 95 cm. Vstup je umožněn EUROklíčem. Přístupná kabina WC má šířku 165 cm a hloubku 212 cm. Jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k WC míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 100 cm). Toaletní mísa je opatřena jedním sklopným a jedním pevným madlem. Součástí WC kabiny je i umyvadlo.

Parkování

K dispozici je vyhrazeno jedno parkovací místo pro zdravotně postižené osoby na parkovišti před budovou.

Fotodokumentace



