







OZNAČENÍ	POPIS PŘÍSTROJŮ			TYP např.
	spínač zapuštěný 10A/250V, ř. 1, 5, 6, 6+6, 7			Tango
	sporáková kombinace 16A/400V, ř. 1			Tango
	zásuvka kompletní 16A/250V			Tango
	zásuvka kompletní s ochranou proti přepětí, 16A/250V			Tango
	el. ohřívač TUV			dodávka stavby
	ventilátor odsávací 230V s časovým doběhem			dodávka stavby
OZNAČENÍ	POPIS SVÍTIDEL			TYP např.
A	zářivkové přisazené zkosené s parabol. mř., 2x36W, IP20			ZC236/9ZK
B	zářivkové přisazené s krytem, 3x18W, IP40			ZC318/15 PLEXI ZK
BN	zářivkové přisazené s invertorempo NO, s krytem, 3x18W, IP40			ZC318/15 PLEXI ZK
C	přisazené s kz, 1x18W, IP41			E–25K63/062
D	přisazené s kz, 1x13W, IP41			E–14K52/042
N	nouzové přisazené, 1x18W, IP43			NZ–18/D/062
LIST Č.: LISTU:	1 1	LEGENDA PŘÍSTROJŮ A SVÍTIDEL		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 12062
	OBJ.Č.,PJ: 12062	ZAK.ČÍSLO: 12062	AKCE: ÚŘAD PRÁCE – ČR	VÝKRES ČÍSLO: 101.2
	PROVEDL: J. Pros	DATUM: 19.11.2012	INVESTOR: ÚP–Kontaktní pracoviště Kutná Hora, Benešova 70	



tlačítkový ovladač zapuštěný 10A/250V, ř. 1/0

ABB Tango



3pól. spínač v pouzdře z izolantu 16A/400V, ř. 1, IP44

ABB



ventilátor odsávací 230V s časovým doběhem

dodávka stavby



el. topná rohož 3m2/480W

T2QN–P–160